

ПРОТОКОЛ заседания

Технического комитета № 3

от «20» июля 2017 года

№ 6

Руководитель Технического комитета: С.П. Мамай
Секретарь заседания: А.В. Котляров

Общее количество членов ТК: 6 человек
Всего присутствовало членов ТК 5 человек (список прилагается)
приглашенных лиц: 7 человек (список прилагается)
Заседание признано правомочным.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Рассмотрение возможности применения специализированных средств измерения, внесенных в Государственный реестр Республики Беларусь, для измерения параметров устройств защитного отключения (УЗО) с учетом требований ТКП 181-2009, ТКП 339-2011.

2. Единый подход к оформлению области аккредитации испытательных лабораторий, выполняющих измерения в действующих электроустановках до 1000 В.

3. Рассмотрение результатов периодического контроля лаборатории испытаний и электротехнических измерений Минского специализированного управления «Электроналадка» Открытого акционерного общества «Трест Белпромналадка».

4. Рассмотрение результатов анализа документов и присвоение кодов объектов, видов испытаний претендентов в технические оценщики.

СЛУШАЛИ:

1. Мамай Сергея Петровича:

Проблемные вопросы, возникающие у аккредитованных лабораторий, выполняющих измерения параметров устройств защитного отключения.

2. Котлярова Алексея Викторовича:

Средства измерения параметров устройств защитного отключения, включенные в Государственный реестр средств измерений. Анализ ТНПА, устанавливающих требования к точности приборов, применяемых для измерения параметров УЗО.

3. Крысенко Александра Петровича:

Результаты периодического контроля лаборатории испытаний и электротехнических измерений Минского специализированного управления «Электроналадка» Открытого акционерного общества «Трест Белпромналадка».

4. Цыбульского Олега Игоревича:

Единый подход к оформлению области аккредитации испытательных лабораторий, выполняющих измерения в действующих электроустановках до 1000 В.

5. Морозову Елену Валентиновну:

Рассмотрение результатов анализа документов претендентов в технические оценщики.

Дискуссия: все присутствующие.

РЕШИЛИ:

1. По результатам проведения заседания Государственному предприятию «БГЦА» направить разработчику ТКП 181-2009, ТКП 339-2011 РУП «БЕЛТЭИ» предложение о внесении изменений в данные ТНПА, связанные с метрологическими характеристиками средств измерения, предназначенными для применения при определении параметров устройств защитного отключения.

2. Государственному предприятию «БГЦА» направить в адрес Министерства энергетики Республики Беларусь письмо с просьбой рассмотреть возможность применения специализированных приборов для измерения параметров УЗО без учета требований к их точности на период до внесения изменений в действующие ТНПА (с учетом анализа Государственного реестра средств измерений Республики Беларусь).

3. Оценщикам Государственного предприятия «БГЦА» области аккредитации испытательных лабораторий, выполняющих измерения параметров УЗО и проверку цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали, рекомендовать единообразно оформлять с учетом прилагаемого примера оформления.

4. Техническим оценщикам и оценщикам Государственного предприятия «БГЦА» руководствоваться кодами области деятельности, утвержденными на заседании ТК.

5. Представить результаты рассмотрения несоответствий по результатам периодического контроля лаборатории испытаний и электротехнических измерений Минского специализированного управления «Электроналадка» Открытого акционерного общества «Трест Белпромналадка» с учетом

особого мнения МСУ «Электроналадка» на заседание Технической комиссии по аккредитации для принятия решения в отношении аттестата аккредитации.

6. По результатам анализа документов присвоить коды объектов, видов испытаний претендентам в технические оценщики.

Порядок голосования: единогласно.

Приложение 1: Результаты рассмотрения несоответствий, выявленных в ходе периодического контроля лаборатории испытаний и электротехнических измерений Минского специализированного управления «Электроналадка» Открытого акционерного общества «Трест Белпромналадка» – 1 экз. на 2 листах.

Приложение 2: Пример оформления области аккредитации лаборатории, выполняющей в электроустановках до 1000 В – 1 экз. на 2 листах.

Приложение 3: Коды области деятельности лабораторий, утвержденные на заседании технического комитета №3 20.07.2017 г. – 1 экз. на 1 листе.

Руководитель ТК

С.П. Мамай

Секретарь заседания

А.В. Котляров